

## Samenvatting

### 1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens:

Soort onderzoek	:	Verkennend bodemonderzoek
Locatie	:	Keizersgracht 1, Edam
Projectnummer	:	BM192
Opdrachtgever	:	B.V. Aann. Bedr. A.J. Schilder (Kakes)
Opsteller rapport	:	drs. E.P. Back
Kadastrale gegevens	:	sectie A, nummer 3380
Opp. locatie	:	circa 125 m <sup>2</sup>
RD-coördinaten	:	X: 132022 Y: 502766

### 2. Aanleiding voor het onderzoek

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband de uitbreiding van het bestaande pand.

### 3. Doel van het bodemonderzoek

Het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit op de plaats van de uitbreiding.

### 4. Uitslag van het bodemonderzoek

De bovengrond is licht verontreinigd met enkele zware metalen en PAK en sterk verontreinigd met lood en zink. De ondergrond tot 1,5 m –mv is licht tot matig verontreinigd met enkele zware metalen en PAK. In de diepere ondergrond (tot 3,5 m –mv) en in het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond.

### 5. Conclusie

De aangetroffen verontreinigingen passen in het beeld van het verontreinigings-niveau zoals dat in de 'oude kom' van Edam over het algemeen aanwezig is. De aangetroffen verontreinigingen zijn te relateren aan het voorkomen van puin in de bodem en vormen geen belemmering voor het gebruik van de locatie.

De resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek dienen aan het bevoegd gezag (i.c. gemeente Edam-Volendam) ter beoordeling worden voorgelegd. Zij zullen op basis van de onderzoeksresultaten formeel beoordelen of de locatie vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt is voor de geplande uitbreiding van het Damhotel (lees: afgifte bouwvergunning).