

SAMENVATTING

Soort:	Verkennd bodemonderzoek	
Aanleiding:	Bouwaanvraag	
Doel:	Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, en daarmee of er mogelijk beperkingen zijn voor afgifte van een omgevingsvergunning (bouw).	
Opzet:	Conform NEN 5740 (ONV)	
Locatie:	Meerzijde 1 te Volendam	
Kadastraal:	Gemeente Edam, sectie D, nummer 2175 en 2654	
Oppervlakte:	300 m ²	
Terreingebruik:	Wonen	
Terreingebruik in omgeving:	Wonen	
Hypothese:	Voorafgaand aan het bodemonderzoek wordt geen verontreiniging verwacht boven de 95-percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. De locatie wordt aangemerkt als onverdacht	
Aantal boringen en peilbuizen:	Boringen	waarvan peilbuizen:
	4	1
Bodemopbouw:	0,0-2,1 m-mv: overwegend klei	
Grondwaterstand:	0,36 m-mv	
Zintuiglijke waarnemingen	Bijmenging aan baksteen, beton en kolen t.p.v. de boringen 1 t/m 3.	
Resultaten grond:	Matige verhoging aan PAK en diverse lichte verhogingen	
Resultaten grondwater:	Alleen lichte verhogingen	
Conclusies:	Hypothese is bevestigd	
	De aangetoonde lichte en matige verhogingen vormen geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.	
	Er zijn ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een omgevingsvergunning (bouw).	